

АКТ №
ГОТОВНОСТІ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

„26” серпня 2021 року

складений представником МКП „Львівтеплоенерго”
(назва теплопостачальної організації)

в особі С.М. Ярем Галицького РТМ Сісучем Т.М
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі директора школи
№ 28 ЛМР Лозинко Т.В.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта школа за адресою Тютюнників 2
(назва закладу)

до опалювального сезону 2021-2022 рр.

Теплове навантаження: опалення 0.76 Гкал/год;
ГВП — Гкал/год;
вентиляція — Гкал/год;
технологія — Гкал/год.

Температурний графік: 95/70°C

Результати випробувань

№ з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/см ²)	Зниження тиску, МПа кгс/см ²)	Тривалість випробування, хвилин	Примітки
1	Теплова мережа споживача				
2	Тепловий вузол				
3	Водопідігрівники				
	ЦО				
	ГВП				
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	<u>0.6/6</u>	<u>—</u>	<u>15 х 6</u>	<u>—</u>

Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Систе-ма №1	Систе-ма №2	Систе-ма №3	Систе-ма №4	Систе-ма №5	Систе-ма №6
Опалення	Дс. (мм)						
	№ пломби						
	Дш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Дш. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Дш. (мм)						
	№ пломби						

Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи _____

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження: _____

Представник теплопостачальної організації

ст. м-ра ГРІМ

(посада)

[Signature]
(підпис)

Сисун Н.М.

(П. І. Б.)

М.П.

Представник споживача

директор школи №27 АМР

(посада)

[Signature]
(підпис)

Лоденко З.В.

(П. І. Б.)

М.П.

Представник Державної інспекції _____

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(посада)

(підпис)

(П. І. Б.)

М.П.

Відмітка про усунення зауважень _____

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду _____

Представник теплопостачальної організації

[Signature]
(підпис)

Сисун Н.М.

(П. І. Б.)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

"Львівтеплоенерго"
Галицький район
теплотехнічних мереж

(підпис)

[Signature]

Сорока

(П. І. Б.)

М.П.

Представник Державної інспекції _____

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)

(П. І. Б.)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав „____” _____ 20 рік

(підпис)

(П. І. Б.)